## FIRE SAFETY CERTIFICATE

No. C.F.O. - J/20/F. AUDIT/2020

Certified that the <u>G S INTERNATIONAL SCHOOL</u> (name of the building or premises) at <u>GAIRI KALAN, KHUNSAPUR, JAUNPUR</u> (address) comprised of <u>GROUND</u> basement(s) and <u>THREE</u> (upper floors) owned/occupied by <u>G S INTERNATIONAL SCHOOL</u> (name of the Institution) have complied with the fire prevention and fire safety requirements in accordance with rule of State/UT Fire Service Rules, and verified by the officers concerned of Fire Service on <u>23/06/2021</u> (date of inspection) in the presence of <u>G.S. SINGH, MANAGER, G S INTERNATIONAL SCHOOL, GAIRI KALAN, JAUNPUR</u> (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy <u>Class 01 to 12</u> with effect from <u>24/06/2021</u> for a period of <u>01 (One) years</u> in accordance with rule and subject to compliance of the conditions.

Issued on 24/06/2021 at JAUNPUR by A.P. SINGH, Chief Fire Officer, Jaunpur

\* Strike out whichever is not applicable.

Signature with Seal:

Name

: A.P. SINGH

Dated: 24/06/2021

मुख्य अग्नि शमन अधिकार

Designation

जीनपर

To

MANAGER,

G S INTERNATIONAL SCHOOL,

GAIRI KALAN, KHUNSAPUR, JAUNPUR

(Name & Address of the Institution)

## **ENDORSEMENT**

The No Objection Certificate issued by Fire Service stand cancelled and annulled due to

..... (reasons to be recorded).

(Name and designation of the authorized signatory)



कार्यालय मुख्य अग्निशमन पत्र संख्याः सी०एफ०ओ०—जे / 20 / फा०आडिट / 2020 सेवा में. अधिकारी जौनपुर। दिनांकः जून 24 ,2021

प्रबन्धक / प्राचार्य, जी०एस० इन्टरनेशनल स्कूल, गैरीकलॉ, खुन्सापुर, जौनपुर।

विषय:- जी0एस0 इन्टरनेशनल स्कूल,गैरीकलॉ, खुन्सापुर, जौनपुर का अग्निसुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से निरीक्षण / फायर आडिट किये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र दि0:16-06-2021के अनुक्रम में मेरे द्वारा जी0एस0 इन्टरनेशनल स्कूल,गैरीकलॉ,खुन्सापुर,जौनपुर का अग्निसुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिकोण से निरीक्षण किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है।

- 1. विद्यालय भवन भूतल, प्रथम तल, द्वितीय तल एवं तृतीय तल, तक निर्मित है।
- 2. भवन में पर्याप्त संख्या में फायर एक्सटिग्यूशर्स कार्यशील दशा में स्थापित किये गये है।
- 3. मु0अ0 अधिकारी के पत्र संख्याः एफ0एस0 / मा0शि0—एन0ओ0सी0 / 2018 दि0— दिसम्बर 03, 2018 द्वारा विद्यालय भवन के भूतल एवं प्रथम तल हेतु, अग्निशमन विभाग से अग्निसुरक्षा प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।
- 4. वर्तमान समय में विद्यालय भवन में एन०बी०सी० के मानकों के अनुरूप ढ़ॉचागत अग्नि सुरक्षा व्यवस्था के रूप में होजरील सिस्टम, 10000 ली० क्षमता का टैरेस टैंक,450 एल०पी०एम० का टैरेस पम्प स्थापित कराया जाना अपेक्षित है।
- 5. भवन में वैकल्पिक ऊर्जा श्रोत के रूप में जनरेटर का प्राविधान किया गया है।
- 6. विद्युत भार के मुताबित एम०सी०बी० का प्राविधान किया गया है।

अतः विद्यालय भवन में स्थापित अग्निशमन यन्त्रों को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने एवं विद्यालय भवन में एन०बी०सी०—2016 के मानकों के अनुरूप वांछित अन्य अग्निसुरक्षा व्यवस्थायें पूर्ण करके, फायर सर्विस के बेवसाईट पर ऑनलाइन आवेदन कर, प्रमाण पत्र प्राप्त करने के निर्देश के साथ, फायर आडिट प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। भवन में स्थापित अग्निशमन यन्त्रों को सदैव कार्यशील दशा में बनाये रखने एवं प्रत्येक वर्ष रिफिलिंग / टेस्टिंग कराकर, विहित फीस राजकीय कोष में जमा कराने का उत्तरदायित्व विद्यालय प्रबन्धन का होगा।

मुख्य अग्निशमन् अधिकारी मुख्य अग्नि शमन अधिकारी जौनपुर



